

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
 E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
 Федерального бюджетного учреждения
 здравоохранения «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Самарской области»


 А.М. Спиридонов
 « 12 » 2013 г.



Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
 токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от « 12 » августа 2013 № 05/1989

1. **Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе тип «MAESTRO»

2. **Заказчик** ЗАО «ТАРКЕТТ»

2.1. **Юридический адрес:** 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

2.2 **Фактический адрес:** 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

3. **Изготовитель-разработчик:** ЗАО «ТАРКЕТТ»

3.1. **Юридический адрес:** 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

3.2 **Фактический адрес:** 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

4. **Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- Технические условия ТУ 5771-016-54031669-2006 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе»;

- Рецептура продукта - Покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного на основе – линолеум ПВХ на основе тип «MAESTRO»;
- Акт отбора образцов продукции от 02.07.2013 г.;
- результат лабораторных испытаний №1-10/1840 от 22.07.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/3102 от 12.08.2013 г.

5. Заявление на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/3033 от 11.07.2013 г.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных испытаний готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе, на соответствие его санитарно-гигиеническим требованиям, вызвана введением нового типа поливинилхлоридного покрытия - тип «MAESTRO».

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях

управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В; типа В: предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания, гостиницы, магазины протоварные, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, культурно-зрелищные и другие объекты; типа В: промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения, склады, гаражи, кроме путей эвакуации.

Покрытие наполное поливинилхлоридное вспененное на основе -
линолеум ПВХ на основе не рекоменруется применять в помещениях с
интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием
образивных материалов, жиров, масел и воды.

Линолеум ПВХ на основе изготавливается промазным способом из
пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов,
стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на стеклохолст и
дублированной с основой. На лицевую поверхность линолеума ПВХ на основе
тип «MAESTRO», наносится полиуретановая защита.

Продукция изготавливается по технологическому регламенту, в
соответствии с техническим условиями ТУ 5771-016-54031669-2006 «Покрытие
наполное поливинилхлоридное вспененное на основе - линолеум ПВХ на
основе» с изм. № 1-7.

Образцы названной продукции доставлены в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителем 11.07.2013 г.,
акт отбора образцов заявителем от 02.07.2013 года.

Определение объема и перечня необходимых испытаний для проведения
санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции сформирован на
основании заявления заказчика и Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением
комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и
полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Испытательная лаборатория аккредитована в установленном порядке, имеет
соответствующий аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ. ЦОА.047 от 20 июля 2011
года, прилагается.

Испытательная лаборатория аккредитована в установленном порядке, имеет соответствующий аттестат аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.047 от 20 июля 2011 года, прилагается.

Испытания продукции на соответствие ее требованиям выше названных санитарных норм и правил проведены в период с 11.07.2013 г. по 12.08.2013 г. на базе лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Пробы, отобранной продукции, поступили в лаборатории испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая лаборатория) закодированными (код 05/136.1.11.07.13В), с надлежаще оформленным направлением.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции испытания проведены на поверенном оборудовании.

Испытания готовой продукции проведены по следующим обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;
- запах.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Испытания проводились на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №752874, Свидетельство о поверке №579372/308381 от 19.09.2012 г., колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №613785/308553 от 20.12.12 г.

Миграция определяемых химических веществ при температурах +20⁰С и +40⁰С, насыщенности 0,4 м²/м³ (время экспозиции 24 часа) в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Все полученные результаты лабораторных испытаний (№1-10/1840 от 22.07.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») вошли в протокол лабораторных испытаний №05/3102 от 12.08.2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, который является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Упаковка и маркировка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, сопровождается инструкцией по применению и использованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе тип «MAESTRO»

предмет экспертизы

Заказчик ЗАО «ТАРКЕТТ»

Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заведующая отделением ГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач по общей гигиене


О.П. Гокоева
подпись

Общее количество страниц 5