

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5
тел/факс 917 90 27
ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.
аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г.
регистрация в Госреестре № РОСС. RU.0001.510328 от 17.07.2008г
изменения и дополнения № 2 к области аккредитации от 16.02.2011г.

ПРОТОКОЛ № 1209-0823 ДА от 25.09. 2012 г.
(испытания и результаты экспертизы)

Заявитель, адрес: ЗАО «ТАРКЕТТ РУС», 115432, Москва, проспект
Андропова, дом 18, корп. 7

Наименование продукции:

Напольное поливинилхлоридное покрытие тип PREMIUM

Область применения: Для применения в жилых и общественных зданиях
(Включая детские, медицинские и образовательные учреждения)

Производитель, страна: Firm «Tarkett d.o.o.», Сербия, Адрес: Backa
Palanka 21400 Industrial Zone b.b., Republik of Serbia

Дата отбора образцов: 21 сентября 2012г.

Условия доставки: самодоставка

Дополнительные сведения: декларация изготовителя.

НД на продукцию:

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
глава 2., раздел 6., п.3.

Код образца: С 21120823

Образец поступил в ИЛЦ: 21 сентября 2012г.

Результат испытаний, экспертизы:

Экспертиза проведена на типовых представителях: фрагменты - напольного поливинилхлоридного покрытия тип PREMIUM

Насыщенность образцом 0,3 м ² /м ³ ; воздухообмен 0,5; температура (22±2) ⁰ С, экспозиция 24 часов			
Показатели	Ед. изм.	Определяемые величины	Норматив
Запах	Балл	1	2
Формальдегид	мг/м ³	0,008	0,01
Ацетальдегид	мг/м ³	0,005	0,01
Изопропиловый спирт	мг/м ³	0,08	0,2
Метиловый спирт	мг/м ³	0,1	0,5
Фенол	мг/м ³	0,001	0,003
Дибутилфталат	мг/м ³	0,005	0,1
Диоктилфталат	мг/м ³	0,005	0,02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3.

Ответственные исполнители:

Вед. инженер

С.А. Барсукова

Руководитель
Испытательного лабораторного
центра «ИЦЗД» РАМН



Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.