



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 31.БО.17.574.П.000055.01.10 от 22.01.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Смеси сухие строительные напольные**

изготовленная в соответствии  
ТУ 5745-001-76816508-2007 "Смеси сухие строительные напольные", Технические условия",  
Технологический регламент

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

**Организация-изготовитель**

ООО "Форбо СТРОЙТЕХ" Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, №4А (Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

Общество с ограниченной ответственностью "Форбо СТРОЙТЕХ" Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, №4А, ОГРН 1053109233396 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименования учреждений, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области №31.БО.17.574.П.001118.06.08 от 24.06.2008 года

**№ 2823603**



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

формальдегид в воздушных вытяжках  
индекс токсичности воздушных вытяжек по водорастворимым компонентам  
удельная эффективная активность

### Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>  
80-120%  
не более 370 Бк/кг  
ГН 2.1.8.1338-03. СП 2.6.1.758-99

### Область применения:

Продукция предназначена для устройства элементов пола (выравнивающие и несущие, укладываемые уплотнением, литьем или затиркой) и применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений (типы зданий А-В).

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Все работы, связанные с изготовлением и применением смесей, должны проводиться в помещениях, снабженных работающей местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией. При производстве и применении продукции необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, рук и специальную защитную одежду. Хранение в крытых сухих складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

### Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, адрес, наименование продукции, назначение, способы применения, масса нетто и масса брутто, меры безопасности, гарантийный срок хранения, указания по применению, дата изготовления, НТД. Транспортирование и хранения по ГОСТ 9980.5

Заключение действительно до 24.06.2013 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Оглезнева Е.Е.

Бланк N 2823603