

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.ОС007/З.Н.00167

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРЫТИЯ ЛЮКС" БАМАРД ТМ" (ООО "ПОКРЫТИЯ ЛЮКС" БАМАРД ТМ").  
Адрес: 105082, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ Б., ДОМ 26 В, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5, ОФИС № 503  
ОГРН 1107746969615 Телефон: +74955106767 факс: +74955106767 E-mail: info@bamard.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУМАРД" (ООО "РЕГУМАРД")  
Адрес: 215116, РОССИЯ, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица Льнозаводская, дом 15а  
ОГРН 1156733003228 Телефон: +74813161712 факс: +74813161712 E-mail: regumard@yandex.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдателя сертификата соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353; Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрывтия из резины, толщиной от 4,00 мм до 70,00 мм, плотностью от 700 кг/м<sup>3</sup> до 1300 кг/м<sup>3</sup> в рулонах и плитках, торговой марки «Регумонд», выпускаемые по ТУ 2533-002-25786094-2016 «Покрывтия из резины в рулонах и плитках, торговая марка «Регумонд». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)  
22.19.72.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых производится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) ст. 145, п.1. Класс пожарной опасности материала КМ2; ГОСТ Р 51032-97 – группа распространения пламени – РП1 нераспространяющиеся по СНиП 21-01-97.; ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97;

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-295/06-2020 от 18.06.2020, ИЛ "Платинум" Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем органу по сертификации и качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00330 от 06.05.2020, выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2020 по 17.06.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
Подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
Подпись, инициалы, фамилия)

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов

004184