

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RS.ПБ97.B.00252****ЗАЯВИТЕЛЬ** SINTELON.RS DOO BAČKA PALANKA№ **0007624**

Адрес: Industrijska zona bb, 21400, Bačka Palanka, Serbia (Сербия).

Телефон: +381 21 75 57 439, факс +381 21 75 57 450

E-mail: Maja.Gubecka@sintelon.rs

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SINTELON.RS DOO BAČKA PALANKA

Адрес: Industrijska zona bb, 21400, Bačka Palanka, Serbia (Сербия).

Телефон: +381 21 75 57 439, факс +381 21 75 57 450

E-mail: Maja.Gubecka@sintelon.rs

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33, факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯНапольное текстильное тафтинговое покрытие (плитка) из полиамида на основе из ПВХ, ворс петлевой и разрезной, плотностью 4000-5400 г/м².

код ОК 005 (ОКП): 81 7110

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 5703 20 920 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ.). Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0007020).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2348/ТР - 2015 от 14.07.2015 г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол сертификационных испытаний № 45/СТР-2015 от 24.08.2015г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4.). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента в соответствии с EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 от 11.01.2013г. Техническая документация Изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2016

по 31.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Б.Б. Серков
инициалы, фамилияА.Г. Ермакова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RS.ПБ97.В.00252

(обязательная сертификация)

№ 0007020

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 № 117-ФЗ), Раздел I, Глава 3, Статья 13; табл. 3, 27

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Б.Б. Серков
инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова
инициалы, фамилия