

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-38-07
E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Федерального государственного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области»



А.М. Спиридонов

«23» марта 2011 г.

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 23 марта 2011 № 05/00672

1. *Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:*

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеум ПВХ «SMART»

2 *Заявитель:* ЗАО «ТАРКЕТТ».

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

(наименование, юридический адрес)

3. *Изготовитель-разработчик:* ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

(наименование, юридический адрес)

4 *Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:*

- Технические условия ТУ 5771-038-54031669-2011 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «SMART»;
- Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на проектно-техническую документацию выдано ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/00487 от 09.03.2011 г.;

- Технологическая инструкция на производство Покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеум ПВХ «SMART»;
Рецептура на покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «SMART»;
- Акты отбора образцов продукции покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеум ПВХ «SMART» от 16.02.11 г.;
- результаты санитарно-гигиенических исследований №№442 от 22.03.2011 г., 115/2-11 от 21.03.2011 г. ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/000280 от 23.03.2011 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/00946 от 02.03.2011 г.

(исходящий ЗАО «ТАРКЕТТ» №3/т от 24.02. 2011 г.)

(наименование территории, №, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявка в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - Покрытие напольное

поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «SMART» на соответствие ее санитарно-гигиеническим требованиям вызвана введением нового типа ПВХ линолеума.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «SMART» предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, в том числе в детских и медицинских учреждениях.

Указанную продукцию не рекомендуется применять при условии интенсивного механического воздействия, интенсивного воздействия абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ПВХ покрытие представляет собой линолеум ПВХ с полиуретановым защитным слоем лицевой поверхности, изготовленный промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову.

Указанная продукция соответствует требованиям настоящих технических условий, изготавливается по технологическому регламенту, утвержденному предприятием изготовителем.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «SMART» доставлены в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителя 02.03.2011 г., акт отбора образцов заявителем от 16.02.2011 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие поступившей продукции требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 09.03.2011 г. по 22.03.2011 г. ИЛ(Ц) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований сформирован на основании выше названного документа.

Испытательная лаборатория Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной лаборатории прилагается.

Исследования готовой продукции проведены по следующим обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;
- запах;
- токсикологические исследования с определением класса опасности.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: бензол, толуол, ксилол (диметилбензол), этанол, изопропилбензол, винилхлорид, изопропанол, дихлорметан, гидроксилбензол (фенол), тетрахлорметан, 1,3,5-Триметилбензол (мезителен), 2-этилгексанол (спирт), псевдокумол (1,2,4-триметилбензол).

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Цвет 500М» с ПИД, зав. №121, свидетельство №360239 от 31.03.2010 г., газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №700124, колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №354995 от 24.11.09.

Миграция определяемых химических веществ при температуре 40⁰С и насыщенности 0,4 м²/м³ в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Все полученные результаты лабораторных исследований №№442 от 22.03.11 г., 115/2-11 от 21.03.2011 г.) вошли в протокол лабораторных исследований №05/000280 от 23.03.2011 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, который является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «SMART»

изготовленная (поставленная), разработанная, заявленная
ЗАО «ТАРКЕТТ». 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм и правил и др. НТД)

Заведующая отделением ГДиП
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач-эксперт



О.П. Гокоева

подпись