



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 3873  
от 17.09.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

**А.Н. Брыченков**



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1243**

- 1. Наименование продукции:** Напольное ПВХ покрытие в плитках и рулонах коллекции VERTIGO Home, VERTIGO Line, VERTIGO Trend, VERTIGO Classic, VERTIGO Lock, VERTIGO Loose Lay, VERTIGO Train толщиной от 2,0 до 5,0 мм; плотность от 1400 до 1800 кг/м<sup>3</sup> с аксессуарами Borders, Corners, Future Strips.
- 2. Организация-изготовитель:** VERTIGO Limited, адрес: M. J. P. Co. Ltd 3rd Ind. Dist. Jiezhou, ShijieZhen, Dongguan City, Guangdong Province, China, Китай.
- 3. Получатель заключения:** ООО «ВЕРТИГО», адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 111-113-115, ЛИТ Б, пом. 307А.
- 4. Представленные материалы:**
  - НД производителя;
  - Протокол лабораторных исследований № 49С-0490 от 02.09.2015, выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).
- 5. Область применения продукции:** для покрытия пола во всех типах жилых, общественных зданий (в том числе лечебно-профилактических учреждениях, школах, средних им высших учебных заведениях).

## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Запах, баллы - не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м. - не более 15;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 24°C, время экспозиции - 24 часа), мг/м<sup>3</sup> не более:  
Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02; Формальдегид - 0,01; Хлористый водород - 0,1.

### ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Напольное ПВХ покрытие в плитках и рулонах коллекции VERTIGO Home, VERTIGO Line, VERTIGO Trend, VERTIGO Classic, VERTIGO Lock, VERTIGO Loose Lay, VERTIGO Train толщиной от 2,0 до 5,0 мм; плотность от 1400 до 1800 кг/м<sup>3</sup> с аксессуарами Borders, Corners, Future Strips, предназначенная для покрытия пола во всех типах жилых, общественных зданий (в том числе лечебно-профилактических учреждениях, школах, средних и высших учебных заведениях), соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

А.А. Брыченков