

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00478/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»);  
Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Номер государственной регистрации: 1026303207226. ИНН 6340007043.  
Номер телефона: +7 (84661) 3-50-70. Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»);  
Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Номер государственной регистрации: 1026303207226. ИНН 6340007043.  
Номер телефона: +7 (84661) 3-50-70. Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». ИНН: 7717035419, ОГРН: 1027739451684.  
Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97.  
Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656.  
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное – планки и плитки «Art Vinyl» тип «LOUNGE» («ЛАУНЖ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общая толщина от 2,70 мм до 3,39 мм, предназначенное для устройства полов, торговая марка – «ТАРКЕТТ» (TARKETT), выпускаемое по ТУ 22.23.11-032-54031669-2019 с изменением № 1-2 «Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное плитки и планки «Art Vinyl». Технические условия».  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.11.000  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10. (см. Приложение № 1).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**


Акта о результатах анализа состояния производства № 0833ТР от 06.04.2023 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протокола испытаний № 23-06-23/1ТР-ИКБС от 23.06.2023г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);  
Схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов», ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов».  
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.01.2023 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 27.06.2023 по 26.06.2028



|                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации | <br>(подпись) | Рожков Алексей Владимирович<br>(фамилия, имя, отчество)  |
| Эксперт-аудитор (эксперты аудиторы)                            | <br>(подпись) | Щербакова Ирина Вячеславовна<br>(фамилия, имя, отчество) |

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
№ RU C-RU.ПБ97.В.00478/23  
(обязательная сертификация)



Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                                | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30402-96                                        | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.                                                                         | Группа воспламеняемости В2                                         |
| ГОСТ Р 51032-97                                      | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.                                                                  | Группа распространения пламени РП1                                 |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Материал с умеренной дымообразующей способностью                   |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения          |

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10.

| Свойства материалов                                | Группа                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Воспламеняемость                                   | Умеренновоспламеняемые (В2)                  |
| Способность распространения пламени по поверхности | Нераспространяющие (РП1)                     |
| Дымообразующая способность                         | С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| Токсичность продуктов горения                      | Умеренноопасные (Т2)                         |




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

  
(подпись)

Щербакова Ирина Вячеславовна